



EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE FAGNIERES

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2011

N° 2011 - 09 - 16 - 02

RAPPORT ANNUEL
SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE
DE L'ANNEE 2010

Le 16 septembre 2011 à 20 h 30 le conseil municipal de la commune, légalement convoqué, s'est réuni en session ordinaire, dans la salle de réunions de la mairie, sous la présidence de Monsieur Alain BIAUX, Maire.

Date de convocation : 09 septembre 2011

Date d'affichage de la convocation : 09 septembre 2011

PRESIDENCE : M. BIAUX, Maire

PRESENTS :

Mmes DETERM – Mme ROLLET, M. FAUCONNET - Mme LE LAY, Mme LEMERE, M. PIERRON, adjoints.

Mme DORTA BERMEJO – M. LHENRY – M. MILLOT – M. SARTELET – Mme STEVENOT – M. PERNET – M. CALLIOT – Mme GABREL – M. SMITH – M. LEFORT – Mme THILLY - M. ANTUNES – Mme CORREIA – M. CARRASCO – M. BESSON

EXCUSES :

M. FENAT donne pouvoir à	M. FAUCONNET
M. BISSON donne pouvoir à	M. FAUCONNET
M. PEROT donne pouvoir à	M. PIERRON
Mme GERARDIN donne pouvoir à	M. BIAUX
Mme MOREAU donne pouvoir à	Mme GABREL
M. CHOUARD donne pouvoir à	Mme ROLLET

ABSENTS : M. JOSEPH

Membres en exercice : 29

Membres présents : 22

Procurations : 6

Votants : 28

Secrétaire de séance : M. SMITH

2/ RAPPORT ANNUEL
SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE
DE L'ANNEE 2010

Le service de distribution de l'eau potable est géré en affermage par la Générale des Eaux, par son agence 4, avenue des Escarnotières de Châlons en Champagne, depuis le 1^{er} juillet 2000.

Le délégataire doit fournir chaque année à la collectivité délégante un rapport d'activité.

Le nombre d'abonnés a évolué de 1593 en 2001 à 1 680 en 2010.

1) Volume d'eau introduit et consommé en 2010 en m³ :

	en 2009	en 2010	évolution 2009/2010
Volume introduit	206 783	211 206	+ 2,1 %

Pour mémoire on note une baisse régulière depuis 2004 (301 000 m³) soit - 30 % sur la période.

	2009	2010	
Volume d'eau consommée	176 379	176 178	- 0,1 %
Volume d'eau vendue	175 879	175 678	- 0,1 %

2) Qualité de l'eau

Des prélèvements et contrôles prévus par le code de la santé publique ont été effectués : la DDASS (55 contrôles microbiologiques et 191 contrôles physico-chimiques) et la Générale des Eaux (68 contrôles microbiologiques et 192 contrôles physico-chimiques).

- microbiologie : 100 % des résultats sont conformes aux valeurs réglementaires
- physicochimie: 100 % des résultats sont conformes aux valeurs réglementaires

Les relevés font notamment apparaître :

- des taux de nitrates entre 11 et 29 mg/litre (limite admise : 50 mg/litre), en légère baisse par rapport à 2009 (entre 25,5 et 30,6).

3) Autres données techniques

a) Rendement

Le rendement de réseau est évalué à 83,4 % en 2011, en légère baisse par rapport à 2009 (88 %). Le taux reste d'un très bon niveau.

Pour mémoire, il était passé de 51 % en 2000 à 80 % en 2002. Il est ensuite redescendu régulièrement : 77 % en 2003, 73 % en 2004, puis remonté en 2005 à 82 % après des travaux de réparation aux "Beaux Regards". Il est redescendu à 78 % en 2006, et nettement remonté en 2008 (84,4%) et 2009.

29 fuites ont été détectées et réparées cette année (51 fuites en 2009) dont : 2 sur réseaux, 11 sur branchements, 14 sur compteurs, 2 sur équipements.

b) Divers

	2009	2010
Longueur totale du réseau	41 km	41 km
Nombre de branchements	1645	1 660
Nombre d'appareils publics	144	144
<i>dont poteaux d'incendie</i>	60	60
<i>dont bouches de lavage</i>	80	80
<i>dont borne fontaine</i>	1	1
<i>dont bouches d'arrosage</i>	2	2
Nombre de compteurs	1 667	1 687

4) Travaux réalisés

Compteurs remplacés : 18

Suppression de branchements en plomb : 3

5) Tarifs au 31 décembre 2010 T.T.C

(Facture type pour consommation annuelle de 120 m³, avec compteur de 15 mm de diamètre en Euros HT.

Distribution d'eau

	2009	2010	
Abonnement	20,08	20,72	(+ 3,19 %)
- part distributeur	135,77	140,09	(+ 3,18 %)
- part communale	34,76	34,76	
- préservation de la ressource	<u>12,18</u>	<u>12,18</u>	
Total	202,79	207,75	(+ 2,45 %)

Collecte et traitement des eaux usées

	2009	2010	
Part délégataire	36,47	37,51	(+ 2,85 %)
Part intercommunautaire	83,76	83,76	
Lutte contre la pollution	34,56	36,00	(+ 4,17 %)
Modernisation du réseau de collecte	<u>34,56</u>	<u>36,00</u>	(+ 4,17 %)
	189,35	193,27	(+ 2,03 %)

	2009	2010	
Soit une facture globale HT de :	413,71 €	423,08 €	(+ 2,26 %)
Soit une facture globale TTC de :	436,46 €	446,35 €	(+ 2,26 %)
Total général TTC par m ³ :	3,637 €	3,720 €	(+ 2,26 %)

6) Taux d'impayés

2005	2006	2007	2008	2009	2010
0,4 %	3,1 %	1,1 %	1,6 %	2,7 %	1,86 %

8 difficultés de paiement ont fait l'objet d'adaptation de modalités d'acquittement des factures en 2010 (17 en 2009).

7) Compte de résultat 2010

	2006	2007	2008	2009	2010
Produits	468 203	432 136	352 296	389 237	374 349
Charges	465 838	445 999	389 828	408 924	438 348
<i>Dont achat d'eau</i>	<i>157 787</i>	<i>179 858</i>	<i>143 445</i>	<i>137 348</i>	<i>135 549</i>
Résultat :	+ 2 365	- 13 863	- 37 532	- 19 687	- 63 999

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
OUI l'exposé qui précède,

PREND acte du rapport du délégataire du service public de l'eau potable.

Le Maire atteste que le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable de l'année 2010 a fait l'objet d'une présentation et d'un débat en séance publique du 16 septembre 2011.

Certifiée conforme par le Maire qui atteste que le compte rendu de la séance dans laquelle a été prise la présente délibération est affiché à la porte de l'Hôtel de Ville de Fagnières, conformément à la loi.

LE MAIRE,

Alain BIAUX